

SEGURETAT INDUSTRIAL

Decret 192/2023, de 7 de novembre

[1]

**Decret 192/2023,
de 7 de
novembre, de la
seguretat
industrial dels
establiments, les
instal·lacions i els
productes**

Imatge:

© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El passat 9 de novembre es va publicar al DOGC el Decret 192/2023 de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que desplega la Llei 9/2014, i que va entrar en vigor el 29 de novembre de 2023. En anteriors comunicacions, des del COAC ja es va informar de la seva entrada en vigor [2], així com del punt de vista del Col·legi [3] i les accions realitzades en relació amb aquest.

Amb aquest Decret es regula el desplegament i es concreten les condicions generals per permetre la completa operativitat del model de gestió de la seguretat industrial a Catalunya, a més d'introduir un ampli desplegament d'obligacions (documentals, de tramitació,

d'incorporació de noves mesures de seguretat addicional, etc.)

Tal com es va informar, la seva aplicació genera inseguretat jurídica als arquitectes ja que, entre d'altres, els terminis fixats d'entrada en vigor no són realistes i obvien el funcionament legal del procés edificatori i els "tempos" de l'execució de l'obra, tota vegada que s'hauria de considerar que la normativa d'aplicació fos la vigent a la data de la sol·licitud del corresponent permís administratiu.

Com a COAC s'han emprès diferents accions, com són la de sol·licitar al Subdirector General de Seguretat Industrial els aclariments necessaris per a la seva correcta aplicació, a més d'interposar un recurs contenciós administratiu contra aquest Decret. Confiem poder-vos comunicar properament els resultats d'aquestes gestions.

En qualsevol cas, i a l'espera de la resposta, es vol posar de relleu el canvi introduït pel D. 192/2023 respecte al REBT pel que fa a les instal·lacions elèctriques dels habitatges i que es recull a l'art. 9.4 de la Instrucció Tècnica Addicional 12 "Instal·lacions de baixa tensió", que es transcriu a continuació:

"art 9. Instal·lacions interiors d'habitatges

....

9.4 En les noves instal·lacions elèctriques d'interiors d'habitatges i en les modificacions o les ampliacions de les existents, únicament es poden utilitzar conductors de classe mínima de reacció al foc, Cca-s1b, d1, a1."

Properament, l'OCT actualitzarà la fitxa del REBT, introduint la nova classe demanada de reacció al foc de les instal·lacions elèctriques dels interiors dels habitatges.

Us mantindrem informats de l'evolució de les converses amb el Departament d'Indústria, així com del procediment judicial.

22/07/2024

[Tornar](#) [4]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : <http://coac.arquitectes.cat/ca/noticia/decret-1922023-de-la-seguretat-industrial-dels-establiments>

Links:

[1] <http://coac.arquitectes.cat/ca/noticia/decret-1922023-de-la-seguretat-industrial-dels-establiments>

[2] <https://www.arquitectes.cat/ca/nou-decret-sobre-seguretat-industrial-destabliments-instal%C2%B7lacions-i-productes>

[3] <https://www.arquitectes.cat/ca/noticia/informacio-coac-decret-seguretat-industrial>

[4] <http://coac.arquitectes.cat/ca/javascript%3Ahistory.back%281%29>